

競争入札設計図書等に関する回答書

令和3年12月10日

福島県立会津工業高等学校長 高梨 哲夫

工事番号	第21-79440-0001号
工事名	会津工業高校電話設備更新工事
質 問 事 項	
<p>① 電話機の配線は、既設の配線利用でよろしいでしょうか。</p> <p>② 参考機器でなく他機種を使用する場合は、提案協議書が必要でしょうか。</p> <p>③ 金抜き設計書に MX-01（日立製）同等品とありますが、記載のあるアナログ局線8回線実装～短縮2000箇所まで網羅できればよろしいでしょうか？記載以外の機能が必要でしたらご教授願います。</p> <p>④ HI-24G-TELSDA 同等品とありますが漢字表示多機能電話機24キー付であればよろしいでしょうか？それ以外の機能が必要であればご教授願います。</p> <p>⑤ HI-24G-TELPFA 同等品とありますが漢字表示停電用多機能電話機24キー付であればよろしいでしょうか？それ以外の機能が必要であればご教授願います。</p> <p>⑥ 短縮2000箇所とありますが、2000箇所分のデータは提供していただけるということよろしいでしょうか。</p>	
回 答 事 項	
<p>① 既設の配線利用となります。</p> <p>② 提案協議書は不要です。ただし、受注後、機器の承諾時に図面の仕様を満たすことを示す資料を提出してください。</p> <p>③ 設計図記載の仕様を満たすものとしてください。その他の機能については、設計書記載の機種を参考としてください。</p> <p>④ 漢字表示多機能電話機24キー付の他に、転送や保留等の一般的な機能のほか、電話帳機能、十字操作キー、ディスプレイ表示、ワンタッチオートダイヤル機能が必要です。</p> <p>⑤ ④の回答と同様です。</p> <p>⑥ 受注後、協議のうえ対応いたします。</p>	