

競争入札設計図書等に関する回答書

令和2年8月7日

福島県立会津工業高等学校長 高梨 哲夫

工事番号	第20-79440-0001号
工事名	会津工業高校南体育館屋根等改修工事
質 問 事 項	
<p>① アリーナ天井材の使用をご明示願います。</p> <p>② アリーナの天井材が木毛セメント板の場合、アリーナ上部屋根の既存母屋に垂木を固定する際、振動等により既存野地板のセメント粉塵等がアリーナ床面に落下すると想定されますが、そのような事態が生じた場合、アリーナ床面の養生及び清掃等は変更にて対応していただけるのでしょうか。</p> <p>またその場合、体育館の使用制限には対応していただけるのでしょうか。</p>	
回 答 事 項	
<p>① グラスウールボードです。</p> <p>② グラスウールボードである為、セメント粉塵等の影響は無いと想定しています。なお、影響があった場合は、現場状況により協議に応じます。</p> <p>その場合、体育館の使用制限については、制限内容、日程、時間など、施設管理者との協議によります。</p>	