

競争入札設計図書等に関する回答書

平成30年7月2日

福島県立会津工業高等学校長

工事番号	第 18-79440-0001 号
工事名	会津工業高校管理教室棟屋上防水工事
質 問 事 項	
<ul style="list-style-type: none">・ 施工内訳表 施工数量調査のその他経費で該当する工種が見当たりません。どの工種を適用していますか。・ 施工内訳表 高圧水洗工法の改修割増で該当する工種が見当たりません。どの工種を適用していますか。・ 施工内訳表 改修ドレン取り付けの改修割増の工種は、防水工事でしょうか。・ 設計図 A-06に記載されている仮設材は、任意仮設でしょうか。任意であれば、必ずしも設置しなくてもよろしいでしょうか。・ 既存防水シートを撤去した際に、復旧までの期間、最上階の室内へ漏水する可能性があります。漏水対策を命じられた場合、漏水対策にかかる費用は別途協議願えますか。・	
回 答 事 項	
<ul style="list-style-type: none">・ 防水工事を適用しています。・ 防水工事を適用しています。・ 貴見のとおりです。・ 貴見のとおりです。 <p>なお、施工者は施工図を参考として、安全対策費を考慮した仮設計画図を事前に監督員に提出し、承諾を得ることが必要となります。</p> <ul style="list-style-type: none">・ 漏水対策にかかる費用は、直接仮設工事の養生として計上しています。	